

MONITOROVACÍ SYSTÉM ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

MeT Šafa, s.r.o. | [Zmena hesla](#) | [ODHLÁ SIŤ](#)VŠETKY BUDOVY
(vyhľadavanie)REPORTY
OESREPORTY
CVSREPORTY
ROZVODYKONTAKTNÉ
ÚDAJE

PREVÁDZKOVATEĽ ROZVODU TEPLA

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda ▼	CK31	21497,000	19915,172	92,6416	
2	Teplá voda ▼	CK34	13409,094	12861,861	95,9189	