



## MONITOROVACÍ SYSTÉM ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

MeT Šaľa, s.r.o. | [Zmena hesla](#) | [ODHLÁSIŤ](#)REPORTY  
OESREPORTY  
CVSREPORTY  
ROZVODYKONTAKTNÉ  
ÚDAJE

## PREVÁDZKOVATEĽ ROZVODU TEPLA

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda ▼	CK31	20723,335	19315,858	93,2060	
2	Teplá voda ▼	CK34	13449,445	12707,614	94,4830	