

Odberatelia tepla, okruh CK 31

ŠAĽA

Váš list zo dňa :	Naša zn.:	Vybavuje:	V Šali dňa :
	294/2011/SZ	Zelenáková,kl.108	16.03.2011

Vec: Havária na primárnom rozvode, okruh CK 31

Žiadame Vás o zhovievavosť v dodávke tepla na prípravu ÚK a TUV **z dôvodu havárie** na primárnom rozvode **okruhu CK 31** a následnom úniku vody zo systému.

Z uvedeného zistenia sa **od 9:30 do 15:00 hod.** bude hľadať miesto úniku v systéme primárneho potrubia obvyklým spôsobom a to; postupným odstavovaním jednotlivých vetví, čím dôjde v spomínanom čase k obmedzeniu dodávky tepla na ÚK a TUV.

Odstavovanie jednotlivých vetiev a ich opätovné spúšťanie bude prebiehať v 120 min. intervaloch.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

S pozdravom

MeT Šaľa, spol. s r.o.
Partizánska 20, 821 01 Šaľa
IČ DPH: SK20 00000000

František Chovanec
konateľ spoločnosti